



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4502DN0142

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK Nederland B.V. Radeweg 12, NL-8171 MD Vaassen
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Nederland B.V. Schorsweg 1, NL-8171 ME Vaassen
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Lösbare Rohrverbinder als Kupplung für Rohre aus Stahl in der Gasverteilung
Modell <i>model</i>	Repico-G
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00395-AB01-489 vom 01.02.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

Ablaufdatum / AZ 01.02.2027 / 20-0002-GNE
date of expiry / file no.

01.04.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Repico-G	Rohranschlussdurchmesser: 50 mm Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 16 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5113CQ0269	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	NGW-70/NGW-70	AVK Gummi A/S

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anwendung: für metallene Rohrleitungen aus Stahl nach DIN 10220, Reihe 1 und DIN EN 10255
Anschlüsse: beidseitig Glattrohrverbinder
Gehäusewerkstoff: nichtrostender Stahl 1.4404