



productcertificaat
K6122/06

kiwa 
Partner for progress

Uitgegeven 2012-11-01
Vervangt K6122/05
Pagina 1 van 3

Brandkranen

VERKLARING VAN KIWA


Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

AVK Mittelman Armaturen GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K 614/03: "Brandkranen".

Alsmede aan:

NEN-EN 14339: Ondergrondse brandkranen
NEN-EN 14384: Bovengrondse brandkranen



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

AVK Mittelman Armaturen GmbH
Schillerstrasse 50
42489 WÜLFRAETH
Duitsland
Tel. 0049 205890101
Fax 0049 2058901111
E-mail: info@avkmittelmann.com
www.avkmittelmann.com

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Brandkranen

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Ondergrondse brandkranen, serie 35

K3, DN 80, PN 16

L3, DN 80, PN 16, beveiligd tegen insluizen

K7, DN 80, PN 16

L7, DN 80, PN 16, beveiligd tegen insluizen

R7, DN 80, PN 16, beveiligd tegen insluizen

Bovengrondse brandkranen, serie 84

P5, DN 80, PN 16

P6, DN 80, PN 16

P5, DN 100, PN 16

P6, DN 100, PN 16

Bovengrondse brandkranen, serie 27

27/XX, DN 100, PN 17,2

27/XX, DN 100, PN 17,2

Brandkranen

Toepassing en gebruik

De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30°C.

Merken

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk: op het huis of indentificatieplaat.

Verplichte aanduidingen:

- Verwijzing naar NEN-EN 14339 voor ondergrondse brandkranen
- Verwijzing naar NEN-EN 14384 voor bovengrondse brandkranen
- DN
- PN
- Losse klep (alleen voor ondergrondse brandkranen)
- Merk van de producent
- Jaar van productie
- Ontwerp

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- AVK Mittelmann Armaturen GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.